

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
**ОНДиПР по Шкотовскому муниципальному району УНДиПР Главного управления МЧС России  
по Приморскому краю**  
692830, Приморский край, Шкотовский район, пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д. 26  
тел: 8(42335)3-54-72, e-mail: ond\_shkotovsky@mchs25.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 24/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 «Маячок» пос.  
Подъяпольское Шкотовского муниципального района Приморского края*  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении проверки от 01 июня 2020 года № 24 и ст. 6.1 Федерального  
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 04.06.20 года по 16.06.20 года  
проведена плановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор по Шкотовскому муниципальному району по пожарному надзору Меньшиков  
Константин Сергеевич, Заместитель главного государственного инспектора по Шкотовскому  
муниципальному району по пожарному надзору Яценко Сергей Владимирович*  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 «Маячок» пос.  
Подъяпольское Шкотовского муниципального района Приморского края  
п. Подъяпольский, ул. Национальная 1*  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Заведующий Дубцовой Татьяной Валерьевной*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные  
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>Руководитель организации не организовал в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п.24</i>	<i>18.01.21</i>	
2	<i>Двери на путях эвакуации первого этажа не имеют запоров, которые должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п.34</i>	<i>18.01.21</i>	

3	Не проводится проверка в соответствии с инструкцией изготовителя составления акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) с периодичностью проверки не реже 1 раза в год.	Постановление правительства РФ № 390 п.21	18.01.21	
4	Допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров в открытом положении первого этажа.	Постановление правительства РФ № 390 п.36 "Г"	18.01.21	
5	Допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров в открытом положении второго этажа.	Постановление правительства РФ № 390 п.36 "Г"	18.01.21	
6	Допущено блокирование первого эвакуационного выхода первого этажа (просела эвакуационная дверь основного выхода).	Постановление правительства РФ № 390 п.36"Б"	18.01.21	
7	Допущено блокирование второго эвакуационного выхода первого этажа (просела эвакуационная дверь основного выхода).	Постановление правительства РФ № 390 п.36"Б"	18.01.21	
8	В помещении развешены светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Постановление правительства РФ № 390 п.42 "В"	18.01.21	
9	В помещении спальни подготовительной группы не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	Постановление правительства РФ № 390 п.22	18.01.21	
10	В помещении спальни второй младшей группы, предназначенной для одновременного пребывания более 10 человек, не обеспечено не менее двух эвакуационных выходов.	СНиП 21-01-97* п. 6.12	18.01.21	
11	В помещении спальни средней группы, предназначенной для одновременного пребывания более 10 человек, не обеспечено не менее двух эвакуационных выходов.	СНиП 21-01-97* п.6.12	18.01.21	
12	Пульт приемно-контрольный (пожарный) расположенный в помещении дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство, не оборудовано аварийным освещением.	СП 5.13130.2009 п.13.14.12	18.01.21	

13	В здании не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при прекращении электропитания рабочего освещения (пути эвакуации).	Постановление правительства РФ № 390 п.43; СНиП 23-05-95 п. 7.7.4	18.01.21	
14	Электропитание установок пожарной автоматики (АПС и СОУЭ) выполнено не от вводной панели вводно распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 82; СП 6 13130.2013 п.п.1, 4.10; ППР В РФ п. 61	18.01.21	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Шкотовскому  
муниципальному району по пожарному надзору  
Меньшиков Константин Сергеевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 16 " 06 2020г.



Предписание для исполнения получил:

*(Handwritten signature)*

(подпись)

"16" 06 2020 г.

*(Handwritten signature)*

(должность, фамилия, инициалы)