

**РОСТЕХНАДЗОР**  
**ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ**  
**ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**  
**(Дальневосточное управление Ростехнадзора)**  
ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001, телефон: (4232) 269593, факс: (4232) 228968  
E-mail: prim@dvost.gosnadzor.ru, http://www.dvost.gosnadzor.ru

п. Подъяпольское, Приморский край  
место составления акта

13 марта 2019 года

дата составления акта

11-30

время составления акта

**ПРЕДПИСАНИЕ № П-А74-144**

692828, Приморский край, Шкотовский район, п. Подъяпольское, ул. Национальная 1  
место проведения проверки

На основании: распоряжения № Р-А74-144 от 28.02.2019 года ДВУ Ростехнадзора

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Предписание составлено: Ванаков Александр Викторович

фамилия, имя, отчество,

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора  
по Приморскому краю Дальневосточного Управления Ростехнадзора

должность лица выдавшего предписание

по результату проведённой **внеплановой выездной** проверки

общей продолжительностью 5 рабочих дней в период с 06 по 13 марта 2019 года

по адресу: 692828, Приморский край, Шкотовский район, п. Подъяпольское, ул. Национальная 1

дата, место проведённой проверки

в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  
школа №14 пос. Подъяпольское» Шкотовского муниципального района Приморского края,  
ИНН 2503020381, ОГРН 1022500579200.

полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица,

Место нахождения: 692828, Приморский край, Шкотовский район, п. Подъяпольское, ул. Национальная 1

Место осуществления деятельности:

692828, Приморский край, Шкотовский район, п. Подъяпольское, ул. 40 лет Октября 9

адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

На основании

- части 1 статьи Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401;
- в соответствии с пунктом 7 Положения о Дальневосточном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.2012 №783;
- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года зарегистрированы в Минюсте РФ №4145 от 22.01.2003 года;
- «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) утверждены Минэнерго РФ №204 от 08.07.2002 года;

в целях устранения, выявленных при проверке и указанных в акте Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от **13.03.2019 г. №А-А74-144** нарушений обязательных требований законодательных нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов Российской Федерации,  
Вам предписывается устранить следующие нарушения:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Статья, пункт нормативного правового акта	Срок устранения нарушений
1.	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок отсутствует назначенный соответствующим документом из числа руководителей и специалистов Потребителя ответственный за электрохозяйство организации прошедший проверку знаний и имеющий 4 группу по электробезопасности.	ПТЭЭП 1.2.3, 1.2.7	20.10.2019 г. ✓
2.	Неэлектротехническому персоналу не присвоена 1 группа по электробезопасности	ПТЭЭП 1.4.4	20.10.2019 г. ✓
3.	Не проведено техническое освидетельствование электропроводок и электрооборудования у которых истёк установленный нормативно-технической документацией срок службы, с целью установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации.	ПТЭЭП 1.6.7	20.10.2019 г. ✓
4.	Не проведена модернизация и реконструкция оборудования электроустановок, у которого истёк нормативный срок эксплуатации (электропроводка).	ПТЭЭП 1.6.1, 1.6.2, 1.6.4	20.10.2021 г.
5.	Отсутствует акт разграничение электрических сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности с энергоснабжающей организацией.	ПТЭЭП 1.8.1.	20.10.2019 г. ✓
6.	Отсутствует генеральный план предприятия с нанесёнными зданиями, сооружениями, электротехническими коммуникациями (кабельные линии, ЛЭП уличного освещения, заземляющие устройства).	ПТЭЭП 1.8.1,	20.10.2021 г.
7.	Отсутствует схема электрическая принципиальная сетей 0,4 кВ электроснабжения здания соответствующая фактической эксплуатационной.	ПТЭЭП 1.8.1, 1.8.2, 1.8.9. ПУЭ 4.1.3 ✓	20.10.2021 г.
8.	Отсутствует перечень средств защиты от поражения электрическим током.	ИПИСЗ 1.4, прил.1	20.10.2019 г. ✓
9.	Надёжность электроснабжения учреждения не соответствует по надёжности электроснабжению электроприёмников второй категории.	ПУЭ 1.2.18, 1.2.19 ✓ СП 31-110-2003 5.1	20.10.2021 г.
10.	На дверях ВРУ 0,4 кВ силовых щитах отсутствуют наименования (номер) распределительного устройства.	ПТЭЭП 2.2.20, ПУЭ 4.1.3 ✓	20.10.2019 г. ✓
11.	На дверках распределительных устройств отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.	ПТЭЭП 2.2.20	20.10.2019 г. ✓
12.	На лицевых и внутренних частях РУ, на дверях и стенках камер ЗРУ, ВРУ, ЩС, сборок и щитов не нанесены надписи, указывающие назначение отдельных присоединений и их наименование, наименование электроприёмников, получающих питание от соответствующих автоматических выключателей или предохранителей.	ПУЭ 4.1.3 ✓ ПТЭЭП 2.2.20, 2.12.5	20.10.2019 г. ✓
13.	На предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений, аппаратах защиты отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.	ПТЭЭП 2.2.20, ПУЭ 3.1.7. ✓ ПТЭЭСС 5.4.14	20.10.2019 г. ✓
14.	Подключение защитных проводников (нулевые рабочие, нулевые защитные) в сетях с заземлённой нейтралью, выполнено более одного проводника под отдельный контактный зажим.	ПУЭ 6.1.44, 1.7.119 ✓	20.10.2019 г. ✓
15.	В ВРУ 0,4 кВ схема принципиальная электрических соединений не соответствует фактическому состоянию.	ПУЭ 4.1.3, ПТЭЭП 1.8.5 ✓	20.10.2021 г.



16.	Электроустановки не укомплектованы электротехническими средствами, средствами индивидуальной защиты. <i>с 2019 года</i>	ПТЭЭП 2.2.21, ПОТЭЭ 1.4	20.10.2019 г. ✓
17.	Линии групповой сети, прокладываемые от ВРУ 0,4 кВ до светильников общего освещения, штепсельных розеток - выполнены двухпроводными.	ПУЭ 7.1.36, ✓ 1.7.132	20.10.2021 г.
18.	Штепсельные розетки применены без защитного контакта для присоединения РЕ проводника.	ПУЭ 6.6.24 ✓	20.10.2021 г.
19.	Цепи штепсельных розеток расположенных в помещениях с повышенной опасностью (буфетные в группах, пищеблок, санузлы) не защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.	ПУЭ 1.7.151, ✓ 7.1.48, 7.1.79	20.10.2021 г.
20.	Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ 0,4 кВ (уличное освещение) до поверхности земли составляет менее 5 м.	ПУЭ 2.4.55 ✓	20.10.2019 г. ✓
21.	Ввод в здание изолированного провода СИП выполнено с нарушениями условий прокладки: отсутствуют изоляционные втулки, расстояние в свету между СИП и стеной здания менее 0,06 м.	ПУЭ 2.4.60, ✓ 2.1.59	20.10.2019 г. ✓
22.	ВЛЭП 0,4 кВ проходит по территории дошкольного учреждения.	ПУЭ 2.4.95 ✓	20.10.2021 г.

О выполнении предписания известить в наш адрес в сроки, указанные в предписании лицу выдавшему предписание, уведомлением об исполнении предписания по адресу: 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная 25, факс/тел. (4236) 631006, 631068, E-mail: [a.vanakov@dvost.gosnadzor.ru](mailto:a.vanakov@dvost.gosnadzor.ru)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 10 календарных дней со дня получения вышестоящему должностному лицу (г. Владивосток, ул. Светланская, 165, тел. (4232) 269593) либо в суд.

Предупреждаем, что за невыполнение данного предписания предусматривается ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента подписания и подлежит обязательному исполнению в установленные сроки со дня его вручения или получения.

Об ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, предупрежден, с предписанием ознакомлен, предписание получил

заведующий МБДОУ «Детский сад №40 «Маячок»  
пос. Подъяпольское Шкотовского муниципального района  
Приморского края

Дубцова Татьяна Валерьевна

*(подпись)*


подпись



Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Приморскому краю

*(подпись)*

подпись, штамп



Ванakov А.В.

Сведения о порядке направления в адрес юридического лица: РПО № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2019 г.

Сведения об отказе в получении законного предписания: \_\_\_\_\_

подпись

должность, Ф И О представителя Ростехнадзора

подпись уполномоченного должностного лица проводившего (их) проверку